



# Szkoła Podstawowa nr 162

z klasami integracyjnymi  
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

93-321 ŁÓDŹ ul. Powszechna 15

tel/fax: (+48 42) 646 20 02

filia: 645 85 33/34

http: www.sp162.republika.pl

e-mail: sp162@poczta.onet.pl



Łódź 05 maja 2016 r.

## Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15.**

W związku z pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego przęseł (czy ocynkowany i pomalowane proszkowo czy tylko pomalowane proszkowo ?)

### **Odpowiedź:**

*Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne przęseł to ocynkowanie i pomalowanie proszkowo.*

### **Pytanie 2:**

W przedmiarze robót pozycja nr 23 występuje błąd jest podane ilość przęseł 472 szt. (1,5x472), a powinna być tyle ile w pozycji nr 18, proszę o wyjaśnienie nie jasności i poprawienie błędu w przedmiarze.

### **Odpowiedź:**

*W przedmiarze robót w pozycji nr 23 nie ma błędu. Pozycja ta jest rozliczana z ilości m2 osadzonych przęseł. Wysokość przęseła – 1,50m całkowita długość montowanych przęseł 472,0 m.*

### **Pytanie 3:**

Czy cokolwiek w nowym ogrodzeniu ma być prefabrykowany czy wylewany na mokro ?

### **Odpowiedź:**

*Cokolwiek nowego ogrodzenia zaprojektowano jako betonowy wylewany na mokro.*

### **Pytanie 4:**

Na czym ma polegać reprofiliacja podłoża (pozycja nr 14, 15 w przedmiarze robót) ?

### **Odpowiedź:**

*Reprofiliacja ma polegać na uzupełnieniu ubytków w betonowym cokole ogrodzenia i wyrównaniu jego powierzchni.*

### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza czyszczenie słupków istniejących metodą ręczną lub mechaniczną zamiast piaskowanie ?

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza czyszczenie słupków istniejących metodą ręczną lub mechaniczną zamiast piaskowanie pod warunkiem doprowadzenia do określonej w przedmiarze klasy czystości.*

### **Pytanie 6:**

Czy w zakresie Wykonawcy jest także obsługa geodezyjna ?

### **Odpowiedź:**

*W związku z tym że remont ogrodzenia wykonywany jest „po śladzie” istniejącego ogrodzenia nie ma konieczności wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Istniejące ogrodzenie jest naniesione na miejskiej mapie geodezyjnej.*

### **Pytanie 7:**

Prosimy o podanie sposobu montażu przęseł do istniejących słupków

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający przewiduje mechaniczne mocowanie przęseł do słupków za pomocą śrub zrywalnych.*

z poważaniem członek komisji przetargowej Michał Jarnecki